



*Ministero dell'Interno*

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
V E R O N A

Via Polveriera Vecchia, 12 - 37134 Verona (VR)

Tel. 0458294211

E-mail : [comando.verona@vigilfuoco.it](mailto:comando.verona@vigilfuoco.it)

PEC : [com.verona@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.verona@cert.vigilfuoco.it)

Area Affari Generali

Tel. 0458294217/292

*Verona, data del protocollo*

*Ai Sigg. Sindaci della Provincia  
di VERONA*

*e p.c. Prefettura di Verona*

**OGGETTO:** DPR 28 maggio 2001 n. 311 - Commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. Indirizzi procedurali ai fini della prevenzione incendi per manifestazioni temporanee.

Premesso che per manifestazioni temporanee di competenza delle Commissioni di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, con riferimento alle disposizioni contenute nel DPR 28 maggio 2001 n. 311, sono da intendersi solamente quelle nelle quali vengano previsti appositi spazi per il pubblico per assistere a spettacoli di intrattenimento in genere e/o per il trattenimento danzante e con l'intento di ottimizzare la partecipazione del rappresentante di questo Comando alle Commissioni in oggetto e snellirne le procedure, si rende noto a codesti Comuni che, al fine di consentire al Comando di esprimere il definitivo parere di competenza conseguente a necessarie valutazioni tecniche non sempre possibili durante le sedute delle Commissioni per l'esiguità del tempo a disposizione, è necessario che sia inviata allo scrivente Comando, almeno 10 giorni prima della programmata manifestazione, la seguente documentazione tecnica, che per quanto pertinente, dovrà rispettare le indicazioni del DM 7 agosto 2012:

1. planimetrie ed elaborati grafici redatti da tecnici abilitati, con quotature relative agli ambienti dove si svolgerà l'attività di pubblico spettacolo, sui quali siano tra l'altro indicate le vie d'uscita ed i percorsi per raggiungere la pubblica via, le uscite di sicurezza, i mezzi antincendio fissi e mobili, l'ubicazione e la descrizione dei posti a sedere e dei materiali di rivestimento e di arredi interni;
2. relazione tecnica che evidenzi l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio tramite l'individuazione dei pericoli d'incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio da attuare per ridurre i rischi. Nel caso in cui trattasi di attività soggette al rispetto del DM 19.08.1996, la relazione tecnica dovrà essere redatta in riferimento alla Regola Tecnica allegata a detto decreto.

Inoltre, in considerazione delle numerose e spesso concomitanti Commissioni previste in particolare in taluni periodi dell'anno, si invita a trasmettere la convocazione con congruo anticipo, in modo da consentire una corretta pianificazione e facilitare la partecipazione del funzionario incaricato del Comando.

Infine, per le esigenze del parere da esprimere in sede di sopralluogo per il collaudo, sono necessari i documenti di seguito esplicitati:

- Certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura, sulla tipologia del modello: PIN 2.2-2012 CERT.REI.;



## Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
V E R O N A

Via Polveriera Vecchia, 12 - 37134 Verona (VR)

Tel. 0458294211

E-mail : [comando.verona@vigilfuoco.it](mailto:comando.verona@vigilfuoco.it)

PEC : [com.verona@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.verona@cert.vigilfuoco.it)

Area Affari Generali

Tel. 0458294217/292

- dichiarazione di rispondenza dei materiali e dei prodotti impiegati, alle prestazioni richieste, a firma di professionista antincendio o di tecnico abilitato avente le specifiche competenze previste nel DM 7.08.2012, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e di ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE;
- dichiarazione di conformità per gli impianti regolamentati dal D.M. 37/2008, rilasciata dall'installatore, secondo quanto stabilito dalla norma stessa.

Per quel che attiene la predisposizione di personale per la vigilanza antincendio e la gestione di eventuali emergenze, ai sensi del D.Lgs.81/20018 e del D.M.10/03/1998, si rammenta che il personale preposto dovrà essere sempre in possesso di Attestato di Idoneità Tecnica Antincendio, conseguito ai sensi dell'art. 3 della Legge 28.11.1999 n. 609 (*rilasciato da un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco*).

Indicativamente si riporta di seguito il numero minimo di unità da predisporre in funzione della tipologia di manifestazione di pubblico spettacolo, fermo restando la facoltà della Commissione di determinare un numero diverso di addetti in relazione alla particolare caratterizzazione della manifestazione e/o del sito utilizzato:

1. manifestazioni al chiuso: n.2 unità di addetti antincendio fino ad un affollamento di 500 persone, da incrementare di un'unità per presenza di ulteriori 500 persone o frazione di esse, fino all'affollamento oltre il quale è prevista la vigilanza antincendi da parte del Comando VV.F. (art. 4 c.3 del DM 261/1996);
2. manifestazioni all'aperto: n.2 unità di addetti antincendio fino a 2000 mq di area utilizzata, da incrementare di un'unità per spazi aggiuntivi di 2000 mq o frazioni di essi fino a complessivi 10000 mq; oltre tale soglia e fino ai casi, oltre i quali è prevista la vigilanza antincendi da parte del Comando VV.F. (art. 4 c.3 del DM 261/1996), si potrà considerare un ulteriore addetto antincendio per spazi aggiuntivi di 5000 mq o frazione di essi.

Si intende inoltre sottolineare che per le manifestazioni realizzate con allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, già autorizzate dalla Commissione provinciale o comunale entro i due anni precedenti (art. 141, comma 3), potrà far fede la responsabile dichiarazione dell'organizzatore senza, in ogni caso, dover sentire il parere della Commissione.

Si sottolinea altresì, così come previsto dall'art.4 del DPR 311/2001 che, per attività di pubblico spettacolo di capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione, di cui al primo comma dello stesso articolo sono sostituite, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo professionale, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.



## Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
V E R O N A

Via Polveriera Vecchia, 12 - 37134 Verona (VR)

Tel. 0458294211

E-mail : [comando.verona@vigilfuoco.it](mailto:comando.verona@vigilfuoco.it)

PEC : [com.verona@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.verona@cert.vigilfuoco.it)

**Area Affari Generali**

Tel. 0458294217/292

Per quel che attiene l'allestimento di teatri tenda e strutture similari per manifestazioni di pubblico spettacolo, si rammenta che dovrà essere rispettato il Titolo VIII del D.M. 19.08.1996, in particolare per quel che riguarda i requisiti di ubicazione. Inoltre la documentazione tecnica da allegare alle lettera di convocazione deve essere redatta conformemente al D.M. 07/08/2012 e firmata da un tecnico abilitato.

Si evidenzia, infine, che l'organico dei funzionari tecnici del Comando, pur essendo adeguato alle esigenze ordinarie dello stesso, li vede impegnati anche nell'assolvimento degli altri numerosi compiti di Istituto, ivi compreso il Soccorso Tecnico Urgente, e pertanto, può accadere che i funzionari non sempre possano intervenire a tutte le Commissioni, che talvolta sono convocate contemporaneamente.

Si pregano pertanto, codesti Comuni di voler aderire alle condizioni sopra riportate, al fine di garantire, nei limiti del possibile, il regolare svolgimento delle Commissioni di Vigilanza.

Si rimane a disposizione per ogni utile chiarimento.

**IL COMANDANTE PROVINCIALE**  
**(Dott. Ing. Michele DE VINCENTIS)**

*(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)*